



## XL13AD 无线差压传感器

### 产 品 使 用 手 册

(V2.00 2021.09 版)



深圳市信立科技有限公司

SHEN ZHEN XIN LI Technology CO., LTD

## 目 录

1. 绪论 .....	1
1.1 前言 .....	1
2. 产品介绍 .....	2
2.1 XL13AD 无线风速传感器产品简介 .....	2
2.2 技术特点 .....	2
3. 电气安装与接线 .....	2
3.1 安装及结果说明 .....	2
3.2 产品尺寸 .....	2
3.3 接线说明 .....	3
4. 参数设置及其操作说明 .....	3
4.1 通过 RS485 设置参数 .....	3
4.2 通过手机 APP 设置参数 .....	4
5. 通信协议以及数据解析使用说明 .....	6
6. 10 功能码举例说明 .....	7
附件 .....	8

## 1. 绪论

### 1.1 前言

尊敬的客户，感谢您使用深圳市信立科技有限公司的产品，衷心希望我们的产品能够为您创造出更多的价值。本手册详细地介绍了设备的性能特点和技术指标、安装使用方法以及设备的诊断和维护等内容，文中包含许多与产品相关的重要信息，为确保设备的正常、高效使用，请您务必在设备使用之前仔细阅读本手册。严格按照本手册的说明进行操作可以保证产品使用的安全性和规范性。如果在使用过程中有任何疑问，可随时与本公司客户服务中心联系，我公司将及时由专业技术工程师为您提供服务。

#### 深圳市信立科技有限公司

- 地址：深圳市宝安区航城街道三围社区内环路联城发声光电智慧产业园木星大厦 301
- 邮 编：518052
- 技术电话：18938866334，18925258336，0755-23229078
- 客服邮箱：service@itbsxl.com
- 下载资料网址：<http://gofile.me/6NoXM/2g6lr4YW7>
- 企业网址：<http://www.itbsxl.com>

## 2. 产品介绍

### 2.1 XL13 无线风速传感器产品介绍

XL13 无线差压传感器是我们公司一个 XL13 系列产品，XL13AD 用于采集洁净空间、车间，实（试）验室，等空间的大气差压。集传感元件、信号处理，无线传输于一体，按低功耗、电池供电标准设计，体积小，安装接线简单、便捷。XL13AD 无线差压传感器，是按低功耗、研发设计、生产。

### 多种通信方式可选

- 1、433（490）MHZ 方式传输，LoRa 无线传输。
- 2、支持 MODBUS 协议，信立协议。
- 3、同时提供客户指定的协议。

### 2.2 技术特点

**供电方式：**DC3.6V-DC5V，

可以采用电池供电也可以外部电源供电，如果是电池供电需要注意几个问题：1、电池具备可持续放电达 2A 的能力。2、电池供电需要根据实际情况设置数据上传时间以及数据采集时间（数据扫描周期），同时设置数据报警的上下限值。

**功耗：**（以 DC3.6V 供电为例）

- 1、433（490）MHZ、LoRa 传输方式，工作平均电流 35MA 左右，休眠电流 20UA 左右。

**工作方式：**正常模式，定时上传模式。

**精度：**0.5%FS

**测试量程范围：**常规为 0-1000Pa，可定制。

## 3. 电气安装与接线

### 3.1 安装以及结构说明

挂壁安装，设备后面有两个安装孔，也可以磁铁安装。

### 3.2 产品尺寸（这个是参考，以具体实物为准）



### 3.3 接线说明

供电接线方式：电池供电和适配器供电只能 2 选 1，不能同时供电，出货时公司会引出 2pin 的航空插头，



## 4. 参数配置以及操作说明

参数配置可以采用两种方式配置参数：一种是传统的配置方法通过 RS485 接线，通过电脑设置参数。一种是通过我们公司提供的手机 APP 配置参数，手机 APP 只支持安卓手机。要通过手机 APP 设置参数前提是设备上需要安装了蓝牙模块，这跟客户在订购产品时需要跟我们公司销售说明。

### 4.1 通过 RS485 配置参数

1、射频参数设置：射频模块寄存器表如下，读取参数用 03 功能码，设置参数用 10 功能码，设置支持广播地址（00），RS485 波特率默认为 9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无效验。


序号	寄存器	项目	说明
1	0xf000	PAN_ID（读写）	0~65535
2	0xf001	通信本地地址（读写）	1~65535
3	0xf002	通信目标地址（读写）	1~65535
4	0xf003	通信信道（读写）	1~25
5	0xf004	速率（读写）	0-6


2、设备参数设置：寄存器表如下读取参数用 03 功能码，设置参数用 10 功能码，设置支持广播地址（00），RS485 波特率默认为 9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无效验。

序号	寄存器	项目	说明
1	0xf200	设备地址（读写）	正常模式 1-255， 定时模式（1-32）
2	0xf201	模式控制（读写）	1：定时工作模式 2：正常工作模式
3	0xf209	采集周期（读写）	
4	0xf20A	休眠周期（读写）	不能为 0
5	0xf20B	告警上限（读写）	

6	0xf20C	告警下限（读写）	
7	0xf20D	电压低压阈值（读写）	
8	0xf20E	时间周期（读写）	0：秒，1：分。

3、如果是通过 433（490）MHZ，Lora 传输，需要设置参数如下。

可以通过公司提供的电脑版的 APP 工具 ，来设置参数，打开调试工具出现如下图



选择对应的串口，读取“设备信息”，然后在“读写配置”里面设置相应的参数，在设置参数前要在“读写配置”里面先读取，然后再设置。“调试/升级”不需要去配置。上图“时间周期”为采集周期和休眠周期单位。调试/升级栏不要去设置。

参数说明：

设备地址：设备的 modbus 地址，在一个网络里面是唯一的。

采集周期：如果是正常模式实时采集数据，这参数不需要设置；如果是定时上传模式，这需要设置，参数的意思就是设置多长时间风速数据采集一次。

时间周期：时间周期就是为时间单位，是指采集周期和休眠周期的时间单位。

低压阈值：是指电压的告警下限值，这主要针对定时上传模式，电池供电。当电压采集值低于低压阈值时，设备会醒来上传一次数据。扩大 10 倍设置，比如 3V 为低压阈值，需要输入 30。

射频参数：PANID，信道，传输速率要跟接入的网关设置一致。本地地址设置跟网关的目标地址一样，目标地址设置跟网关本地地址一样。

## 4.2 通过手机 APP 设置参数

设置参数可以通过手机 APP 设置参数（手机 APP 支持蓝牙 4.0）：通过手机 APP 设置参数和读取数据，设置参数前先要点击读取，然后再设置参数，在每个界面数据栏输入需要设置的参数后，都需点击“Setting”为设置，最后设置完后，重启设备。在设置参数前先把设备通过拨码开关调试到正常模式，然后断电重启或者按复位键重启。设置参数需要在正常模式下进行。

(1)、安装手机 APP “信立蓝牙工具”。

(2)、手机打开蓝牙，打开手机 APP，在设备列表中找到名称为 XinLi-XL61\_10（10 为 XL13AS 的设备地址）如下图一，点击 XinLi-XL61\_10 出现如下图二。



图一

如果需要设置参数请在图片下端灰色密码处输入密码(xinli)，点击XL61图标，进入XL61进行参数设置图三。在图三(System)界面可以设置设备地址，定时上传周期，采集时间周期，时间单位(时间单位是指定时上传周期，采集周期的时间单位)，模块类型是指带什么传感器(这个客户不需要设置，此功能为无效)，告警上限值(单位M/S，在设置参数时扩大10倍输入，比如设置30.6，需要设置为306)，告警下限值(单位M/S，在设置参数时扩大10倍输入，比如设置20.6，需要设置为206)，告警电压值(在设置告警电压值需要扩大10倍输入，比如设置3V，需要设置为30)。请注意：在正常模式情况下只需要设置MODBUS地址，其他参数不需要设置，其他参数只针对定时上传模式有用。系统时间不需要设置按默认显示(只针对特殊需求才可以用)。修改完参数点击“setting”。如果没有其他设置就点击“Reboot”重启生效。

(3)、如果是433MHZ, Lora传输，点击RF标题栏，图四，设置RF参数，RF参数分为信道，本地地址，目标地址，PAN\_ID，空中速率(空中速率不需要设置)。信道和PAN\_ID的参数要跟网关的RF参数一样，本地地址跟网关的RF目标地址一样，目标地址要跟网关的RF本地地址一样就可以。修改完参数点击“setting”。如果没有其他设置就点击“Reboot”重启生效。

如果需要把XL13AS数据上传到我们的网关，需要在我们90网关软件上添加XL13设备，添加方法参考XL90说明书。



图二



图三



图四

(4)、点击 DATA 标题栏，然后用手向下滑动一下，就可以读取到传感器的数据图五。转换关系可以修改，长按转换栏会弹出一个对话框进行修改。

(5)、点击 485 标题栏，出现图六，可以设置设备 RS485 的参数。



图五



图六

## 5.通信协议以及数据解析使用说明

### 5.1 通信协议说明

正常模式寄存器表

序号	寄存器	项目	备注
1	0x0002H	差压采集值	单位：Pa，采集值
2	0x0003H	供电电压值	采集值/10
3	0xf20B		告警上限
4	0xf20C		告警下限

5	0xf20D	供电电压告警值
---	--------	---------

**采集值换算方式：**

发送：05 03 00 02 00 02 64 4F （命令为 HEX 格式）



采集器返回命令：05 03 04 00 00 AD BC B4 06

命令格式 05 03 04 00 00 AD BC B4 06

命令注释设备地址 功能码 数据长度 风速值 电压值 CRC 校验

**6.写命令举例说明：**

**10H 功能码命令格式**

如修改以下参数

参数	PAD_ID	本地地址	目标地址	信道	传输速率
值	0x0003	0x0004	0x0002	0x0018	0x0003

主机发送命令：01 10 F0 00 00 05 0A 00 03 00 04 00 02 00 18 00 03 19 4A

命令格式	01	10	F0 00	00 05	0a	00 03
命令注释	设备地址	功能码	起始寄存器	保存数据数	字节数	PAD_ID 值
00 04	00 02	00 18	00 03	19 4a		
本地地址	目标地址	信道	传输速率	校验码		

采集器返回值：01 10 F0 00 00 05 33 0A

命令格式	01	10	F0 00	00 05	33 0a
命令注释	设备地址	功能码	保存起始寄存器	保存寄存器数	校验码

**主动上传模式（信立协议）**



序号	数据标示	说明	备注
1	0520	设备供电电压	Unit16 单位 V 10 比例
2	0401	数据上传时间间隔	Unit16 单位分钟
3	0405	数据扫描周期（采集周期）	单位分钟
4	0530	差压采集实时数据	Unit16 单位: M/S 10 比例
6			

## 附件

如果需要数据上传不了有可能是以下几个问题：

- 1、信号不强，在现场环境满足的情况下，尽量把天线引出到信号好的地方，比如靠近窗户或安装在高处等。
- 2、参数可能没有设置不对，核对参数。
- 3、确定设备是否在工作，设备 PCB 板子上有 LED 灯，上电后看 LED 灯是否亮了，正常模式 LED 灯会常亮，休眠模式开始上电时会亮几十秒。

## 深圳市信立科技有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道三围社区内环路联城发声光电智慧产业园木星大厦 301

技术电话：18938866334, 18925258336, 0755-23229078

客服邮箱：service@itbsxl.com

下载资料网址：<http://gofile.me/6NoXM/2g6lr4YW7>

企业网址：<http://www.itbsxl.com>;



扫描二维码，关注官方微信公众账号